

校准证书
Calibration Certificate中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L5138

证书编号

Certificate No.

Z20263-F026235

第 1 页 共 3 页

Page 1 of 3

客户名称

Client Name

黄河西宁热电有限责任公司

地 址

Address

青海省西宁市湟中县湟中区西堡镇堡子村

仪器名称

Description

变频串联谐振耐压试验装置

型号/规格

Model/Type

UHV(T)-324kVA/108kV

制造厂商

Manufacturer

武汉特高压电力科技有限公司

出厂编号

Serial Number

2606032

管理编号

Management No.

/

接收日期

Date of Receipt

2026 年

Year

06 月

Month

02 日

Day

校准日期

Calibration Date

2026 年

Year

06 月

Month

02 日

Day

建议下次校准日期

Due Date

2027 年

Year

06 月

Month

01 日

Day

发布日期

Issue Date

2026 年

Year

06 月

Month

03 日

Day



发证单位(专用章)

Issued by (stamp)

批准:

Approved by

王进

王进[总部]

核验:

Inspected by

韦洁

韦洁

校准:

Calibrated by

刘巍

刘巍

地址: 广东省深圳市龙岗区锦龙大道2号

Add: No.2, Jinlong Road, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, China

电话(Tel): 0755-84815081

邮编(Post Code): 518116

网址(Web): <http://www.tiansu.org>邮箱(E-mail): zskf@tiansu.org

说明

DIRECTIONS

证书编号

Certificate No.

Z20263-F026235

第 2 页

Page

共 3 页

of

- 本实验室质量管理体系依据ISO/IEC17025:2017建立。
The laboratory quality management systems document is established according to ISO/IEC17025:2017.
- 本证书中的数据均可溯源至国际单位制（SI）单位和/或社会公用计量标准。
The data in this certificate can be traced to International System of Units (SI) and/or social public measurement standards.
- 本证书未经签章、数据涂改、或分离使用均无效。未经我司书面批准，不得部分复制此证书。校准结果仅对受测仪器当时之情况负责。
The Certificate is invalid when no stamp sealed on, data alteration or separate use. Without our written approval, the certification should not be partially duplicated. The calibration results are only responsible for calibration conditions of the instrument at the time.
- 本证书具有唯一性，带有相同证书编号、按页码顺序的组成页为校准证书，我司对本证书的内容拥有最终解释权。
The certificate is unique, and made up of pages with same certificate number and serial order, and reserves final explanation right of the certificate contents.
- 证书中最大允许误差、判定结果仅供参考，其中“P”代表“符合”，“F”代表“不符合”。
MPE & judgement result in the datasheet is only for reference, "P" is "Pass" "F" is "Fail".
- 若被校仪器属于强检范畴，按照法规要求，不能替代检定证书。
If the instrument belongs to compulsory test field, the corresponding calibration can not replace the verification according to the compulsory regulations.
- 带※的参数项目表示不在CNAS认可范围内。
Parameter with asterisk '※' is not within the accreditation by CNAS.
- 本次校准所依据的技术文件(Reference documents for the calibration):
JJG(粤)059-2020 交流高压试验装置检定规程
- 校准的地点及环境条件(Place and environmental condition in the calibration):
校准地点: 委托方现场【生产车间】
Cal. Place: _____
温 度: 22.6 °C 相对湿度: 61 %
Temperature: _____ Relative Humidity: _____
- 校准所用的主要计量标准器具(Main Standards of Measurement Used in the Calibration):

名称 Description	设备编号 Equipment No.	证书编号 Certificate No.	有效期至 Due date	溯源机构 Actuator
交直流高压分压器	TS-SB-00167	Z20253-I245032	2026-09-16	深圳天溯计量检测股份有限公司

校准结果

Results of Calibration



证书编号

Certificate No.

Z20263-F026235

第 3 页

Page

共 3 页

of

1. 外观及工作性能检查:

(Appearance & Working Performance Check)

符合 (Pass)

2. 交流电压:

AC Voltage

示值
Indication

实际值
Actual Value

误差
Error

10kV

10.03kV

-0.30%

20kV

20.04kV

-0.20%

50kV

50.08kV

-0.16%

80kV

80.11kV

-0.14%

100kV

100.21kV

-0.21%

说明:本次测量结果的扩展不确定度为:

(The Expanded Uncertainty of the Measurement Result Is)

电压: $U_{rel}=1.6\%$ $k=2$

(依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示)

(According to JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

-----以下空白(Blank below)-----